

성능검정합격증

신청인	① 사업장명	알스탈주식회사	②사업자등록번호	212-81-41170
	③ 소재지	서울특별시 강동구 성내동 163-16		
	④ 대표자성명	닥터피터볼커	⑤ 주민등록번호	***** - *****
⑥ 합격번호		2008-2298-Q1	⑦ 규격 및 형식	9002/13-280-110-001
⑧ 품 목 명		Safety Barriers		
⑨ 구조 및 정격		Ex [ia/ib] IIC/IIB Um=250V		
⑩ 사 용 조 건		사용주위온도 : -20℃ ~ +60℃ ※ 본안 파라미터 IIC : Uo=28V, Io=110mA, Po=0.77W, Co=0.08μF, Lo=1.25mH IIB : Uo=28V, Io=110mA, Po=0.77W, Co=0.635μF, Lo=9mH		
⑪ 합격유효기간		2008. 11. 17. ~ 2013. 11. 16.	⑫재검정신청기한	2013. 09. 16까지

산업안전보건법 [제33조, 제35조]의 규정에 의하여 성능검정에 합격하였으므로 합격증을 발행합니다.

2008 년 11 월 17 일

한국산업기술시험원

